

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w CHOSZCZNI**

ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno tel. 95 765 7282
e-mail: psse.choszczno@sanepid.gov.pl

Choszczno, dnia 20 lipca 2022 roku

HK.9020.1.158.2022

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Malczewo gmina Bierzwnik** będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku, w dniu **12.07.2022 r.:** w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, w punktach:

- 3202PPPPW0674 Stacja Uzdatniania Wody,
- 3202PPPPW0760 woda na sieci u odbiorcy Malczewo 1a, 73-240 Bierzwnik,

Na podstawie protokołu nr HK.9020.1.158.2022 załącznik nr HK/247-248/22, a także sprawozdania nr:

(Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci)

- Spr/ŚR/K/1570/22 z dnia 13.07.2022 r. nr próbki ŚR/K/1715/22,
- Spr/ŚR/K/1506-Q/22 z dnia 15.07.2022 r. nr próbki ŚR/K/1715/22 oraz przekroczenia parametrów fizykochemicznych mętność 1,7 NTU, mangan 158 µg/l
- Sp/BM/PW/1212Q/22 z dnia 15.07.2022 r. nr próbki BM/PW/1221/22

(sieć dystrybucyjna – woda u odbiorcy)

- Spr/ŚR/K/1654-Q/22 z dnia 19.07.2022 r. nr próbki ŚR/K/1716/22 oraz przekroczenia parametrów fizykochemicznych mętność 2,1 NTU, mangan 193 µg/l, żelazo 682 µg/l
- Spr/ŚR/K/1655/22 z dnia 19.07.2022 r. nr próbki ŚR/K/1716/22,
- Sp/BM/PW/1213Q/22 z dnia 15.07.2022 r. nr próbki BM/PW/1213Q/22,

uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na SUW nie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu oraz przekroczenia parametrów fizykochemicznych (stacja uzdatniania wody : mętność 1,7 NTU, mangan 158 µg/l, woda na sieci : mętność 2,1 NTU, mangan 193 µg/l, żelazo 682 µg/l) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Malczewo**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż 1 miesiąc.

niepodlega

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w CHOSZCZNIE**

ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno tel. 95 765 7282

e-mail: psse.choszczno@sanepid.gov.pl

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: dyrektor@zgkbierzwnik.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Bierzwnika (drogą elektroniczną urząd@bierzwnik.pl).

Wojewódzki Państwowy
Inspektor Sanitarny w Choszcznie

mgrmgr. Beata Litwinowicz - Choszczno

niepodlega