



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zadanie pn.: **„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łasko wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków i istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Bierzwnik”** objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu *„Gospodarka wodno-ściekowa”* w ramach podziałania *„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii”* objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Bierzwnik, 12.03.2018 r.

Znak sprawy: OOR.III.271.1.2018

Zamawiający:
Gmina Bierzwnik
ul. Kopernika 2
73-240 Bierzwnik

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADNIE PN.

„Zakup z dostawą, montażem i uruchomieniem automatycznej kraty schodkowej do ścieków komunalnych dla potrzeb oczyszczalni ścieków wewnątrz budynku w Bierzwniku w celu separacji ciał stałych pływających w kanale ściekowym „

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 527213-N-2018 w dniu 06.03.2018 r.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie 1. W SIWZ-ie na stronie 3 punkt 2.2. podpunkt 3) widnieje zapis, że pręty filtrujące są zatraskowo mocowane do poprzecznic. Zapis ten jest krzywdzący i wskazuje jednoznacznie jednego producenta, który spełnia te wymogi, co jest sprzeczne z ustawą o Zamówieniach Publicznych. Dodatkowo zapis ten dotyczy chyba krat zgrzebłowych a nie schodkowych. W związku z niejasnością opisu zwracamy się o jego wykreślenie z treści SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że oczekiwane rozwiązanie konstrukcyjne kraty schodkowej ma na celu zapewnienie możliwości wymiany pojedynczych prętów, bez konieczności, w sytuacjach koniecznych, demontażu całego elementu cedzącego kraty. Jest to cecha mająca bardzo istotne znaczenie dla warunków eksploatacji urządzenia, i wyłącznie z tego powodu została wprowadzona do specyfikacji wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia. Z posiadanych przez Zamawiającego informacji wynika, że możliwość wymiany pojedynczych prętów charakteryzuje przynajmniej kilku producentów urządzeń, a więc nie jest cechą indywidualną urządzenia oferowanego przez konkretnego producenta. Tym samym



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zadanie pn.: **„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łasko wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków i istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Bierzwnik”** objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

oddalam zarzut naruszenia przez Zamawiającego zasad nieuczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Tym samym Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 2.

W SIWZ-ie na stronie 4 punkt 2.2. podpunkt 4) opisana jest prasa tłokowa. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie prasy ślimakowej zamiast prasy tłokowej?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prasy ślimakowej.

Pytanie 3.

W związku z bardzo krótkim terminem realizacji, który będzie wynosił około 8 tygodni zwracamy się z prośbą o przesunięcie końcowego terminu realizacji do dnia 29.06.2018r. Związane jest to z koniecznością dokonania pomiarów miejsca instalacji urządzeń, wykonania rysunków, a przede wszystkim dostawy elementów handlowych typu napędy itp. – który wynosi obecnie 10-12 tygodni. Czy zamawiający dopuszcza zmianę końcowego terminu zakończenia prac związanych z realizacją zadania z dnia 11.05.2018r na dzień 29.06.2018r.

Odpowiedź.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu na dzień 29.06.2018r.

Zatwierdzam

WÓJT
Adam Błaszczyk