



Choszczno, dnia 22 października 2024 r.

HK.9020.1.302.2024

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku

ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik

NIP: 594 16 15 104

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 poz. 416), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3, a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Breń, gm. Bierzwnik** będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku, w dniu **14.10.2024 r.** w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia zgodnie z protokołem nr **HK.9020.1.302.2024** oraz protokołem poboru próbek **145/2024** z dnia **14.10.2024 r.** a także na podstawie sprawozdania z badań:

- Spr/BM/PW/2230-Q/24 z dnia 17.10.2024 r. nr próbki BM/PW/1923/24 oraz stwierdzenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego: ogólna liczba mikroorganizmów w temp. $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ > 300 jtk/1ml,
- Spr/ŚR/K/4528/24 z dnia 18.10.2024 r. nr próbki ŚR/K/3034/24,
- Spr/ŚR/K/4503-Q/24 z dnia 16.10.2024 r. nr próbki ŚR/K/3034/24 oraz stwierdzenie przekroczenia parametru fizykochemicznego: jon amonowy 0,60 mg/l,
- Spr/ŚR/K/4527-Q/24 z dnia 18.10.2024 r. nr próbki ŚR/K/3034/24 oraz stwierdzenie przekroczenia parametru fizykochemicznego: mangan 175 $\mu\text{g/l}$,

miejsce poboru próbki: Stacja Uzdatniania Wody w Breniu, gm. Bierzwnik – miejsce podawania wody do sieci (3202PPPPW0143),

- Spr/BM/PW/2231-Q/24 z dnia 17.10.2024 r. nr próbki BM/PW/1924/24 oraz stwierdzenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego: ogólna liczba mikroorganizmów w temp. $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ > 300 jtk/1ml,
- Spr/ŚR/K/4553/24 z dnia 18.10.2024 r. nr próbki ŚR/K/3035/24,
- Spr/ŚR/K/4529-Q/24 z dnia 18.10.2024 r. nr próbki ŚR/K/3035/24 oraz stwierdzenie przekroczenia parametru fizykochemicznego: żelazo 307 $\mu\text{g/l}$, mangan 156 $\mu\text{g/l}$

miejsce poboru próbki: Breń 53, gm. Bierzwnik – woda na sieci dystrybucyjnej (3202PPPPW0144),

uznaje, że próbki pobrane w stacji uzdatniania wody oraz na sieci dystrybucyjnej **nie odpowiadają** wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi** będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Breń, Gajno, Kunica i Przeczno**. Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Choszcznie
Iwona Stachera-Bunda
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną ePUAP)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Bierzwnika (drogą elektroniczną ePUAP)