

Choszczno, dnia 17 listopada 2020 roku

HK.9011.3.087.2020

Wzrosty i Ciężar ciała
wzięto dnia 18.11.2020
liczba zał.
znak sprawy 6564
uwagi
podpis

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z urządzenia wodociągowego w miejscowości Zielieniewo gmina Bierzwnik będącego w zarządaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku, w dniu 16.10.2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie monitoringu kontrolnego (parametry grupy A) na podstawie:

1) Miejsce poboru próbki:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPW0139):
 - sprawozdania nr 532472/20/SCZ z dnia 29.10.2020 r.

2) Miejsce poboru próbki:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPW0678), Zdrójno 2/1
 - sprawozdania nr 532473/20/SCZ z dnia 29.10.2020 r.

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Zielieniewo, Zdrójno.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: dyrektor@zgkbierzwnik.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Bierzwnika (drogą elektroniczną urząd@bierzwnik.pl).

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Choszczynie
Starszy Asystent
Bunda
mgr Iwona Sulechwa-Bunda

wiepodległa

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w CHOSZCZYNIE

ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno tel. 95 765 7282, tel./fax. 95 765 0085
e-mail: psse.choszczno@pis.gov.pl

Choszczno, dnia 17 listopada 2020 roku

HK.9011.3.084.2020

Uzasadnienie w Bierzwniku
wpiętno dnia 18.11.2020
liczba zat.
znak sprawy 6264
uwagi MS Kotuń
podpis [podpis]

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Plawno** gmina Bierzwnik będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku, w dniu **16.10.2020 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A) na podstawie:

1) Miejsce poboru próbek:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0141):
 - sprawozdania nr 532474/20/SCZ z dnia 29.10.2020 r.

2) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0679), w budynku nr Plawno 9
 - sprawozdania nr 532475/20/SCZ z dnia 29.10.2020 r.

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Plawno, Rębusz, Grzywna.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **6 miesięcy**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: dyrektor@zgkbierzwnik.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Bierzwnika (drogą elektroniczną urząd@bierzwnik.pl).

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Choszczynie

Starszy Asystent

Bunda
mgr Iwona Strachna-Bunda

wiepodlega

POWAT
POLSKIE OSTRZECZENIE
NIEPODLEGŁOŚCI

Choszczno, dnia 17 listopada 2020 roku

HK.9011.3.086.2020

ad Cmi...
męro dnia 18.11.2020
zal.
k sprawy 6364
gi
Dis

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z urzędu wodociągowego w miejscowości Kolsk gmina Bierzwnik będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku, w dniu 16.10.2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie monitoringu kontrolnego (parametry grupy A) na podstawie:

1) Miejsce poboru próbek:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0149):
 - sprawozdania nr 532476/20/SCZ z dnia 29.10.2020 r.

2) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0229), Kolsk 42
 - sprawozdania nr 532477/20/SCZ z dnia 29.10.2020 r.

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Kolsk, Kolecko, Ostromięcko i Lubiewko (gmina Dobięgniew, powiat strzelecko-drezdenecki, województwo lubuskie).

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: dyrektor@zsgk.bierzwnik.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Bierzwnika (drogą elektroniczną urząd@bierzwnik.pl).

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Choszczynie

Starszy Asystent
[Podpis]
mgr Iwona Stachura-Łuda

niepodlega

Choszczno, dnia 17 listopada 2020 roku

HK.9011.3.085.2020

Gmina w Bierzwniku
dnia 18.11.2020.
zał.
sprawy 6364
Kowalski
Mikulec

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z urządzenia wodociągowego w miejscowości Breń gmina Bierzwnik będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku, w dniu 16.10.2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A) na podstawie:

1) Miejsce poboru próbek:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0143):

- sprawozdania nr 532478/20/SCZ z dnia 29.10.2020 r.

2) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0144), Breń 53

- sprawozdania nr 532479/20/SCZ z dnia 29.10.2020 r.

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Breń, Gajno, Kunica i Przewczno.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **6 miesięcy**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: dyrektor@zgkbierzwnik.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Bierzwnika (drogą elektroniczną urząd@bierzwnik.pl).

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Choszczynie

Starszy Asystent

Bunda
mgr Iwona Stachera-Bunda

wierosłegsa