

HK.4402.KW067.19

Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik

Urząd Gminy w Bierzwniku  
wpłynęło dnia 09.05.2019  
Lp. Zł. 2683  
znak sprawy  
uwagi  
podpis

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Zieleniewo** gmina Bierzwnik będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku, w dniu **09.04.2019 r.:**

- 3202PPPPW0139 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0233 woda na sieci u odbiorcy – Zieleniewo szkoła,

w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A) na podstawie:

- sprawozdania nr 168272/19/SCZ z dnia 24.04.2019 r. (SUW)
- sprawozdania nr 168340/19/SCZ z dnia 23.04.2019 r. (sieć)

uznaje, że w badanym zakresie próbki nie odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na przekroczenia wartości mętności (2,15 NTU), a także ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnych ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C (>300 jtk/1ml) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Zieleniewo i Zdrójno.


Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [dyrektor@zskbierzwnik.pl](mailto:dyrektor@zskbierzwnik.pl))
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Bierzwnika (drogą elektroniczną [urząd@bierzwnik.pl](mailto:urząd@bierzwnik.pl)).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Choszcznie  
  
mgr inż. Andrzej  
specjalista zdrowia publicznego

Choszczno, dnia 09 maja 2019 roku

HK.4402.KW069.19

Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik

Urząd Gminy w Bierzwniku  
wpłynęło dnia 09.05.2019.  
nr zar. ....  
znak sprawy 2683  
uwagi .....  
podpis ..... *Ułtali*

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Kolsk** gmina Bierzwnik będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku, w dniu **09.04.2019 r.:**

- 3202PPPPW0149 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0150 woda na sieci u odbiorcy – Kolsk 22,

w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A) na podstawie:

- sprawozdania nr 168273/19/SCZ z dnia 24.04.2019 r. (SUW)
- sprawozdania nr 168341/19/SCZ z dnia 23.04.2019 r. (sieć)

uznaje, że w badanym zakresie próbki nie odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na przekroczenia zawartości manganu (150 µg/l –SUW i 65 µg/l - sieć) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Kolsk, Kołeczko, Ostromęcko i Lubiewko (gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, województwo lubuskie).

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [dvrektor@zskbierzwnik.pl](mailto:dvrektor@zskbierzwnik.pl))
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Bierzwnika (drogą elektroniczną [urząd@bierzwnik.pl](mailto:urząd@bierzwnik.pl)).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Choszcznie  
*[Podpis]*  
mgr Lidia Polak  
specjalista zdrowia publicznego

Choszczno, dnia 09 maja 2019 roku

HK.4402.KW068.19

Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik

Urząd Gminy w Bierzwniku  
wykonano dnia 09.05.2019.  
znak sprawy 2683  
uwagi  
podpis Uliaszko

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Pławno** gmina Bierzwnik będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku, w dniu **09.04.2019 r.:**

- 3202PPPPW0141 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0679 woda na sieci u odbiorcy – Pławno,

w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A) na podstawie:

- sprawozdania nr 168274/19/SCZ z dnia 24.04.2019 r. (SUW)
- sprawozdania nr 168342/19/SCZ z dnia 23.04.2019 r. (sieć)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Pławno, Rębusz, i Grzywna.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **6 miesięcy**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [dyrektor@zgkbierzwnik.pl](mailto:dyrektor@zgkbierzwnik.pl))
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Bierzwnika (drogą elektroniczną [urząd@bierzwnik.pl](mailto:urząd@bierzwnik.pl)).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Choszcznie  
*[Podpis]*  
mgr Irena Polak  
specjalista zdrowia publicznego