

HK.4402.KW013.19

Urząd Gminy w Bierzwniku
wpłynęło dnia 08.02.2019.
ilość zał.
znak sprawy 888
uwagi BPM
podpis Urzęd

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z urządzenia wodociągowego:

- 3202PPPPW0145 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0434 woda na sieci u odbiorcy - Łasko szkoła,

w miejscowości **Łasko** gmina Bierzwnik będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku, w dniu **23.01.2019 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A) na podstawie:

- sprawozdania nr 31661/19/SCZ z dnia 05.02.2019 r. (SUW)
- sprawozdania nr 31649/19/SCZ z dnia 05.02.2019 r. (sieć)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Łasko, Chyże i Wygon.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **6 miesięcy**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: dyrektor@zskbierzwnik.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Bierzwnika (drogą elektroniczną urząd@bierzwnik.pl).



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
73-200 Choszczno
ul. Bolesława Chrobrego 27
tel. 0 69 256 72 82

Choszczno, dnia 07 lutego 2019 roku

HK.4402.KW014.19

Urząd Gminy w Bierzwniku
wpięnięto dnia 08.02.2019.
liczba zał.
znak sprawy 878.
uwagi
podpis *Ulizko*

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z urządzenia wodociągowego:

- 3202PPPPW0147 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0761 woda na sieci u odbiorcy - **Jaglisko** budynek nr 29,

w miejscowości **Klasztorne** gmina Bierzwnik będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku, w dniu **23.01.2019 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A) na podstawie:

- sprawozdania nr 31662/19/SCZ z dnia 05.02.2019 r. (SUW)
- sprawozdania nr 31650/19/SCZ z dnia 05.02.2019 r. (sieć)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Klasztorne i Jaglisko.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **6 miesięcy**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: dyrektor@zgkbierzwnik.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Bierzwnika (drogą elektroniczną urzad@bierzwnik.pl).



HK.4402.KW015.19

Urząd Gminy w Bierzwniku
wpiętno dnia 08.02.2019
liczba ul.
znak sprawy 878
uwagi
podpis *Ułusiu*

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z urzędnienia wodociągowego:

- 3202PPPPW0139 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0233 woda na sieci u odbiorcy - **Zieleniewo** szkoła,

w miejscowości **Zieleniewo** gmina Bierzwnik będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku, w dniu **23.01.2019 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A) na podstawie:

- sprawozdania nr 31658/19/SCZ z dnia 05.02.2019 r. (SUW)
- sprawozdania nr 31646/19/SCZ z dnia 05.02.2019 r. (sieć)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Zieleniewo i Zdrójno.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **6 miesięcy**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: dyrektor@zgkbierzwnik.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Bierzwnika (drogą elektroniczną urząd@bierzwnik.pl).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
[Podpis]
ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik

Choszczno, dnia 07 lutego 2019 roku

HK.4402.KW016.19

Urząd Gminy w Bierzwniku
wypłynęło dnia 08.02.2019.
linia zał.
znak sprawy 878
uwagi
podpis *Chikula*

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z urzędzenia wodociągowego:

- 3202PPPPW0149 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0150 woda na sieci u odbiorcy - **Kolsk** budynek nr 22,

w miejscowości **Kolsk** gmina Bierzwnik będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku, w dniu **23.01.2019 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A) na podstawie:

- sprawozdania nr 31659/19/SCZ z dnia 05.02.2019 r. (SUW)
- sprawozdania nr 31647/19/SCZ z dnia 05.02.2019 r. (sieć)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Kolsk, Kołeczko, Ostromęczko i Lubiewko (gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, województwo lubuskie).

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **6 miesięcy**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: dyrektor@zgkbierzwnik.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Bierzwnika (drogą elektroniczną urząd@bierzwnik.pl).

Chikula
Urząd Gminy w Bierzwniku

Urząd Gminy w Bierzwniku
wpłynęło dnia 08.02.2019 r.
znak sprawy 878.
uwagi
podpis *Uliks*

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z urzędzenia wodociągowego:

- 3202PPPW0143 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPW0144 woda na sieci u odbiorcy - **Breń** budynek nr 53,

w miejscowości **Breń** gmina Bierzwnik będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku, w dniu **23.01.2019 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A) na podstawie:

- sprawozdania nr 31660/19/SCZ z dnia 05.02.2019 r. (SUW)
- sprawozdania nr 31648/19/SCZ z dnia 05.02.2019 r. (sieć)

uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na SUW sieci nie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na przekroczenia wartości mętności (1,07 NTU), a także zawartości manganu (75 µg/l) i żelaza (557 µg/l) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Breń, Gajno, Kunica i Przeczno.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: dyrektor@zgkbierzwnik.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Bierzwnika (drogą elektroniczną urząd@bierzwnik.pl).


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik

Urząd Gminy w Bierzwniku
wpięty dnia 08.02.2019.
znak sprawy 878.
Ułicki

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z urządzenia wodociągowego:

- 3202PPPPW0674 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0760 woda na sieci u odbiorcy - **Malczewo** budynek nr 7,

w miejscowości **Malczewo** gmina Bierzwnik będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku, w dniu **23.01.2019 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A) na podstawie:

- sprawozdania nr 31663/19/SCZ z dnia 05.02.2019 r. (SUW)
- sprawozdania nr 31651/19/SCZ z dnia 05.02.2019 r. (sieć)

uznaje, że w badanym zakresie próbki nie odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na przekroczenia wartości mętności (20,8 NTU), a także zawartości manganu (353 µg/l) i żelaza (1803 µg/l) na stacji uzdatniania wody oraz przekroczenia zawartości manganu (360 µg/l) i żelaza (1851 µg/l) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Malczewo.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: dyrektor@zgkbierzwnik.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Bierzwnika (drogą elektroniczną urząd@bierzwnik.pl).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Choszczno, dnia 07 lutego 2019 roku

mgr inż. 